

Technischer Entscheidungsprozess für Wärmequellenanlagen

Graphik verändert aus [Technologieleitfaden Wärmepumpen](#)

Wärmepumpen können ggf. auch Kälte bzw. direkte Kühlung bereitstellen. Zu bedenken ist dabei, dass bei der Wärmequelle Grundwasser die thermische Nutzung über das Jahr gesehen möglichst ausgeglichen erfolgen muss (und sich Heizung und Kühlung die Waage halten). Die ausschließliche Nutzung von Grundwasser für Kühlzwecke wird in Wien nicht als Stand der Technik angesehen.

